



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307645767

认证委托人名称及地址  
环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址  
环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址  
环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格  
剩余电流动作断路器

HYM3L□-800C, HYM3L□-800S, HYM3L□-800H, HYM5L□-800C, HYM5L□-800S, HYM5L□-800H, EXM3L□-800C, EXM3L□-800S, EXM3L□-800H, HUM9Li-800C, HUM9Li-800S, HUM9Li-800H, HUM9LYi-800C, HUM9LYi-800S, HUM9LYi-800H  
Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC380V/400V/415V; In: 400A, 500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式; C型: Ics: 30kA; Icu: 40kA; S型: Ics: 36kA; Icu: 50kA; H型: Ics: 50kA; Icu: 70kA; IΔ n: 50/100/200/300/400/500/600/800/1000mA(非延时型/三档可调); 50/100/200/300/400/500/600/800/1000mA(延时型/三档可调); 额定剩余动作类型: AC型; 漏电脱扣器的类型: 电子式; IΔ m: 25%Icu; 选择性类别: A类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 3P, 3P+N(3个保护极, N极常通), 4P(3个保护极, N极可开闭); 适用于隔离(3P+N除外)

产品标准和技术要求  
GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年03月26日 有效期至: 2029年06月19日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年06月20日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

